

КНМ № 23230061000203576535 от 04.04.2023г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080 г. Краснодар, ул. Уральская, 121,
тел. (8861) 991-07-48, E-mail: gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел./факс: (861) 268 42-87

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68-1,
тел. (8861) 32 4-33-01, E-mail: yeisky.ond@23.mchs.gov.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю: тел. (8861) 268-64-40

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГКУ СО КК «Камышеватский СРЦЦ»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: о проведении плановой выездной проверки № 17 от «04» апреля 2023 г. в
период с «17» апреля 2023 г., 14 час. 00 мин. по «18» апреля 2023 г., 15 час. 00 мин.

Заместителем начальника ОНД и ПР Ейского района УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю Шаталовым Дмитрием Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (ши), руководитель группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольно (надзорное) мероприятие по адресу: Краснодарский край, Ейский
район, ст. Камышеватская, ул. Мира, 6а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Москатова Т.П.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	- В помещениях отсутствует внутренний противопожарный водопровод. (ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.86, Федерального закона от 22.07.08г. №123-	(ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.86, Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.7.6, п.3	10.11.2023	

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.7.6. п.3 табл.7.1, СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»).	табл.7.1, СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»).		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГКУ СО КК «Камышеватский СРЦН» Москалева Т.Л.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Мосф

(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР Ейского района

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Краснодарскому краю

майор внутренней службы Шаталов Д.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получении предписания

(Подпись)

(фамилия инициалы)